

Auslastung der HÖS/HS-Transformatoren

Summe der gesicherten Transformatorenleistung in den HÖS/HS-Übergabe-UW Anmerkung: Die durch ein Kraftwerk real eingespeiste Leistung ist von den Netzverhältnissen am gewünschten Netzanschlusspunkt abhängig.	650 MVA
Maximale Auslastung im (n-1)-Fall (Rückspeisung)	15 %

Stand: Oktober 2007